



「ガスと火のなるほど! LPガスクイズ」




Q&A クイズの答え



Q1

LPガスは本来無色無臭ですが、漏れたときに察知できるように臭いをつけています。それはどんな臭いでしょうか?

- ① たまごが腐った臭い
- ② たまねぎが腐った臭い
- ③ 牛乳が腐った臭い



A

② たまねぎが腐った臭い

LPガスは本来は、無色無臭です。たまねぎが腐ったような臭いがしたら、ガス漏れを疑ってください。



Q2

ガス漏れ警報器は、どこに設置しなければならないでしょうか?

- ① LPガスは空気より軽いので、天井に。
- ② LPガスは空気より重いので、床から30cm以内に。
- ③ 警報音がよく聞こえるように、130~180cmの間に。

A

② LPガスは空気より重いので、床から30cm以内に。

警報器は床から30cm以内、燃焼器からは水平距離で4m以内に設置してください。誤った設置位置ではガス漏れを感じませんので警報器の設置場所を確認しましょう。

Q3

LPガス容器のバルブは、どう回すと閉まるでしょうか?

- ① 右回り(時計回り)で閉まる。
- ② 左回り(反時計回り)で閉まる。
- ③ 下に押すと閉まる。



A

① 右回り(時計回り)で閉まる。

バルブの開め方は、容器バルブを右(時計方向)にすばやく開めて二次災害の防止へ。

Q4

空気の量が適切で安全な時、炎は何色でしょうか?

- ① 赤色
- ② 緑色
- ③ 青色



A

③ 青色

完全燃焼は炎が青く勢いよく燃えます。炎が長く赤みを帯び、勢いが弱いと空気不足です。

Q5

ガス漏れ警報器は、何年で交換する必要があるでしょうか?

- ① 5年
- ② 7年
- ③ 10年



A

① 5年

交換期限は5年です。期限が過ぎる前にお近くのLPガス販売店に連絡してください。

Q6

ガスが漏れたとき、マッチやタバコなどの火をつけてはいけません。他にしてはいけないことは何でしょうか?

- ① 換気扇をつけて空気を入れ替える。
- ② 窓を開けて空気を入れ換える。
- ③ ガスの元栓を閉める。



A

① 換気扇をつけて空気を入れ替える。

換気扇は回さずに、窓を開けて空気を入れ替えてください。

